



# Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99  
woj. warmińsko-mazurskie  
[www.mikolajki.pl](http://www.mikolajki.pl) e-mail: [mikolajki@mikolajki.pl](mailto:mikolajki@mikolajki.pl) BIP: [www.bip.mikolajki.pl](http://www.bip.mikolajki.pl)

Mikołajki, 23 kwietnia 2021 r.

Iwona i Wojciech Pieńkowsy  
Zelwagi 47A  
11-730 Mikołajki

Nasz znak: PBI.U.6853.31.2021

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zamkniętej, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce o nr geod 383 obręb miasto Mikołajki, Burmistrz Miasta Mikołajki **odmawia wydania warunków w/w przyłącza.**

Analizując możliwości przyłączenia nowej zlewni do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, której wylot następuje za pośrednictwem separatorów do wód powierzchniowych Jeziora Mikołajskiego ustalono, że parametry techniczne (maksymalne ilości odprowadzanych wód opadowych ze zlewni) separatorów i wylotów kanalizacji deszczowej nie zostały zaprojektowane pod kątem obsługi dodatkowej zlewni.

Dodatkowo Gmina Mikołajki związana jest pozwoleniami wodnoprawnymi, wydanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, określającymi maksymalną ilość odprowadzanych ze zlewni wód opadowych i roztopowych, które nie przewidują podłączenia dodatkowej zlewni o tak dużej powierzchni.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), zagospodarować wody opadowe na własnym terenie do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Burmistrz  
[Signature]

Wykonał:

Piotr Czulada – inspektor w UMiG w Mikołajkach,  
tel. 874219058

Otrzymują:

- ① adresat,
2. a/a.