

Mikołajki, dnia 12.07.2021r.

Ldz. ZWiK...../21

Sz. Pan
Wojciech Pieńkowski
Zelwagi 47A
11-730 Mikołajki

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb planowanej zabudowy działki nr 383 obręb miasto Mikołajki gmina Mikołajki.

W odpowiedzi na wniosek ustala się warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb planowanej zabudowy usytuowanej w Mikołajkach na działce nr 383 obręb miasto Mikołajki gmina Mikołajki oraz dostawy wody w ilości 350 m³/m-c i odbioru ścieków w ilości 300 m³/m-c.

1. Dostawa wody i odbiór ścieków w ilości jw. może nastąpić po wybudowaniu własnym kosztem i staraniem przez ubiegającego się :

- a) przyłącza wodociągowego z rur o średnicy dostosowanej do planowanego zużycia, od istniejącego wodociągu w160. Włączenia dokonać za pomocą trójnika wraz z zasuwą, trzpieniem i skrzynką zasuwową. Miejsce włączenia trwale oznakować. Wodomierz umiejscowić w pomieszczeniu łatwo dostępnym zabezpieczającym wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym lub przemarzeniem.
- b) Przyłącza kanalizacyjnego z rur o średnicy minimum 160mm od planowanej zabudowy do istniejącej sieci kanalizacyjnej ks200. Włączenia dokonać za pośrednictwem studni kanalizacyjnej z wykorzystaniem przejścia szczelnego.
- c) przed przystąpieniem do użytkowania przyłącza zawrzeć umowę z ZWiK Sp. o. o. w Mikołajkach.

2. W obowiązującym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r. poz.1186) przyłącza wod-kan można wykonać

- 1) na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 23 pkt b,c),
- 2) bez zgłoszenia (art. 29a).

W przypadku wyboru procedury „bez zgłoszenia (art. 29a) przed rozpoczęciem robót tutejszy ZWiK wymaga przedłożenia, celem uzgodnienia, planu sytuacyjnego inwestycji na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego obrazującej trasę przebiegu przyłączy oraz ewentualne rozmieszczenie studni (lub przydomowych przepompowni) na trasie przyłącza kanalizacyjnego. Do budowy przyłączy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Inwestor zapewni nadzór geodezyjny i przekaze 1 egz. inwentaryzacji przyłącza (-y) dla ZWiK Sp. z o. o.

4. Wykonane przyłącze pozostaje własnością inwestora i do inwestora należy utrzymanie i eksploatacja przyłącza oraz jego ewentualne naprawy.

5. Na roboty w pasie drogowym drogi lub ulicy należy uzyskać zgodę od administratora lub właściciela.

6. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu przed przystąpieniem do prac .

7 . Wejście z robotami na teren obcy uzgodnić z właścicielem terenu .

8. Koszty wydania warunków , oraz odbioru końcowego ponosi inwestor.

9. Ważność warunków upływa po dwóch latach od daty wydania

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Jarosław Pesta